



Broj: 05-01-04-46892-42/23
Sarajevo, 06.02.2024 godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

- OVDJE -

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje zastupnice Marijele Hašimbegović, dostavlja se,-

Veza Vaš akt br.: 01-04-46892-14/23 od 15.11.2023. godine.

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša je zaprimilo predmetni akt, na nadležno postupanje sa prilogom, zastupnički pitanje zastupnice Marijele Hašimbegović.

Zastupnica Marijela Hašimbegović je na 11. (jedanaestoj) radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 15.11.2023. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo uputila zastupničku inicijativu koja glasi:

Upućujem pitanje zašto KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo odbija preuzeti obaveze vezane za vodovod Nahorevo od strane Općine Centar.

Šta je razlog ovakvom odnosu prema pitanju koji se tiče zdravlja naših građana i potencijalnih nesagledivih posljedica ukoliko se ovaj vodovod ne skrbi na propisan i stručan način.

ODGOVOR

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša se obratilo KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, predmetnim aktom broj: 05-04-46892-41/23 od 07.12.2023. godine, zatražilo izjašnjenje u vezi zastupničkog pitanja zastupnice Marijele Hašimbegović.

U prilogu Vam dostavljamo predmetni akt KJKP "Vodovoda i kanalizacije" d.o.o. Sarajevo, broj: 9750/23 od 27.12.2023. godine, radi pripreme odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Marijele Hašimbegović, kako bi se ista pripremila i uputila predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo i zastupnicima za narednu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo.

S poštovanjem,

Prilog: Odgovor na zahtjev br. 05-04-46892-41/23 od 29.12.2023. godine, KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo;



Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo,
3. Stručnoj službi Vlade Kantona Sarajevo,
4. Služba za skupštinske poslove + CD,
5. Evidencija,
6. Arhiva.

Pripremio: Dževad Čeljo, Šef odjeljenja za komunalne djelatnosti i infrastrukturu
Kontrolisao: Muhamed Bekto, Pomoćnik ministra Sektor za komunalne djelatnosti, infrastrukturu i pravne poslove

43

03 -01- 2024 29



6056
05-01-23



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO


KANTON SARAJEVO
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture,
prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Sarajevo, 27.12.2023. god.

Broj: / 23

Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1
71 000 Sarajevo

Predmet: Odgovor na zahtjev br. 05-04-46892-41/23



Poštovani,


U vezi Vašeg zahtjeva broj 05-04-46892-41/23 do 05.06.2023. godine u kojem tražite izjašnjenje u vezi zastupničkog pitanja, obavještavamo Vas o sljedećem.

Investitor radova na izgradnji vodovodnog sistema Nahorevo je bila Općina Centar Sarajevo. KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. nije bio učesnik u izgradnji istog, niti je bio uključen u bilo koju fazu realizacije navednog projekta. Na zahtjev Općine, više puta je vršen obilazak navednog sistema, te je svaki put ustanovljeno da isti ne zadovoljava zakonom propisane uvjete da bude preuzet na upravljanje od strane našeg preduzeća.

Komisija za pregled vodovodnog sistema Nahorevo je ustanovila određene nedostatke, a koji se odnose na nepostojanje neophodnih dozvola (vodna dozvola i upotrebna dozvola), izuzetno lošu saobraćajnu infrastrukturu do objekata vodovodnog sistema, neprovođenje mjera iz Elaborata zaštite izvorišta "Klanice" (Odluka o zaštiti ovog izvorišta nije donesena), u periodima zamućenja izvorišta ne postoji alternativni način vodosnabdijevanja, veliki gubici (oko 50%) u vodovodnoj mreži ako se uzme u obzir godina izgradnje ove mreže, izuzetno loše stanje sa odvodnjom otpadnih voda na ovom lokalitetu, radovi na izgradnji mreže i priključenju korisnika nisu izvedeni prema tehničkim propisima i uslovima datim u Uredbi o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda (Službene Novine KS 22/16).

Shodno navedenom i uzimajući u obzir da se radi o izuzetno bitnom pitanju potrebno je da nadležne institucije što prije provedu aktivnosti na otklanjanju ovih nedostataka.

S poštovanjem,




Direktor



MA Rusmir Salić

U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša, KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. je dužan osigurati kvalitetnu uslugu i održavanje sistema. Za više informacija kontaktirajte naše službenike na broju telefona 033 562-086.



U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša, KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. je dužan osigurati kvalitetnu uslugu i održavanje sistema. Za više informacija kontaktirajte naše službenike na broju telefona 033 562-086.

