



129

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE, ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Por. br.: 01841358, Mat. br.: 20187646, Općinski sud u Sarajevu, rješenje broj: 065-0-Reg-21-005229
Sjedište: ul. Jaroslava Čermija br. 8, tel: 033 237-655, 033 447-741; fax: 033 440-658, www.viksa.ba
Pogon Vodovod tel: 033 532-430, Pogon Kanalizacija tel: 033 668-260 PDV-IB: 200151950004, ID: 4200151950004

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Skupština Kantona Sarajevo
n/r predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo
gosp. Elvedin Okerić

Sarajevo, 06.01.2025.god.

Broj: 30-31-10829/24

ul. Reisa Džemaludina Čauševića br.1
71 000 Sarajevo



Predmet: Odgovor na zastupničko pitanje

Poštovani,

Shodno zaprimljenom dopisu broj: 01-04-53531/24 od 11.12.2024.god. vezanog za zastupničko pitanje zastupnice Kristine Petrović – predsjednica Komisije za prostorno uređenje, stambeno – komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša Skupštine Kantona Sarajevo odgovor na postavljeno zastupničko pitanje dostavljamo u nastavku dopisa.

Pitanje: Zbog čega su na rekonstruisanom dijelu kolektora na Bjelašnici postavljane cijevi manjeg profila nego prijašnje cijevi, te koliko je često održavanje ovog cijelog sistema?

Odgovor: Kolektor Štinji do – Bjelašnica – Hadžići, izgrađen je osamdestih godina za potrebe održavanja Zimskih olimpijskih igra u dužini cca 18.700, 00 m profilom DN 300 mm.

Nakon ratnih dešavanja i devastacije objekata i kanalizacionog sistema ukazala se potreba za rekonstrukcijom istog, te je naše preduzeće izradilo projektnu dokumentaciju rekonstrukcije postojeće kanalizacione mreže u periodu od 2005 do 2013. godine. Projektna dokumentacija je podjeljena na više dionica, a kako bi se rekonstrukcija kolektora vršila fazno.

Do danas na predmetnom lokalitetu rekonstruisane su dionice Radava Voda – Kabalovo – Mrazište, Mrazište - Grkarica i dio kolektora na potezu Grkarica – Babin Do.

Rekonstrukcija postojećeg kolektora izvedena je profilom DN 300 mm (profil postojećeg kolektora) i visokokvalitetnim materijalom – centrifugalni poliester.

Na dionici od Tehničke baze do naselja Srebrena lisica trasa starog kolektora je napuštena i izgrađena je nova kanalizaciona mreža u saobraćajnici.

Preostale dionice koje nisu rekonstruisane su uži lokalitet Babinog dola (za ovaj lokalitet nema izrađene projektne dokumentacije), dionica Brezovača – Radava Vode i dionica Brezovača – Hadžićki kolektor.

Za dionicu Brezovača – Hadžički kolektor je urađena projektna dokumentacija 2013.god., na zahtjev Ministarstva komunale privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša urađena je novelacija projekta 2024.god., te je za ovu dionicu izvršena izmjena projektovang profila DN 300 mm u profil DN 400 mm. Potreba za izmjenom profila je iz razloga što je 2021.god. usvojen PP „Brezovače“ kojim je predviđena izgradnja novih objekata na predmetnom lokalitetu što je rezultiralo potrebom da se na ovoj dionici postojeći kolektor koji je trenutno profila DN 300 mm prilikom rekonstrukcije izgradi profilom DN 400 mm.

Po pitanju održavanja predmetnog kolektora isti se redovno obilazi i održava. Uočeni nedostaci koji su evidentiraju prilikom obilaska se odmah otklanjaju, najčešće je riječ o nedostatku poklopaca na revizionim oknima.

U posljednjem obilasku terena na lokalitetu Babinog dola, konstatovano je oštećenje fekalnog kanala, na ovoj dionici nemamo pristup kolektoru jer je u zagrađenoj parceli. Vlasnik parcele je samoinicijativno izvršio izmještanje kolektora, te radove izveo od materijala koji nije propisan tehničkim uslovima od strane KJKP“Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo. Ovim radovima, vlasnik parcele prouzrokovao je nefunkcionalnost odvodnje fekalnih voda ovog lokaliteta kao i vidno izljevanje sadržaja u okolinu. O svemu smo hitno obavjestili nadležnu kantonalnu i općinsku inspekciju. U prilogu ovog odgovora dostavljamo Vam naš zahtjev koji smo uputili.

Prilog:

- Zahtjev za hitno postupanje broj: 11076/24 od 24.12.2024.god.

S poštovanjem,



MZA Kusum Salić



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE, ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Por. br.: 01841358, Mat. br.: 20187646, Općinski sud u Sarajevu. rješenje broj: 065-0-Reg-21-005229
Sjedište: ul. Jaroslava Černija br. 8, tel: 033 237-655, 033 447-741; fax: 033 440-658, www.viksa.ba
Pogon Vodovod tel: 033 532-430, Pogon Kanalizacija tel: 033 668-260 PDV-IB: 200151950004, ID: 4200151950004

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
**Inspektorat komunalne inspekcije, zaštite prirode, zaštite
dobara baštine i inspekcije za sport**

Sarajevo, 24.12.2024.god.

Broj: M076 / 24

Ul. Aleja Bosne Srebrene bb

71 000 Sarajevo



Predmet: Zahtjev za Hitno postupanje

Na osnovu telefonske prijave, u kojoj je zatražena intervencija naše nadležne službe na lokalitetu Bjelašnice (Babin do), obavještavamo Vas da smo prilikom terenskog uviđaja konstatovali vido izlivanje iz javne kanalizacione mreže. Radi se o izljevanju na javnom fekalnom kanalu, čiji dio trase prolazi koja kroz privatni posjed firme Harysco d.o.o Sarajevo.

Obzirom da je na predmetnoj lokaciji, navedena firma vršila radove na iskopu građevinske jame, konstatovano je da su samoinicijativno izvršeni radovi na izmještanju našeg fekalnog kanala. Radovi su izvršeni bez poštivanja tehničkih propisa za izvođenje radova i sa materijalima (korugirane cijevi) koji nisu u skladu sa tehničkim uslovima našeg preduzeća.

U međuvremenu došlo je do oštećenja korugirane cijevi što za posledicu ima nefunkcionalnost kanalizacione mreže kao i vidno izlivanje sadržaja u okolno zemljište.

Molimo da shodno vašoj nadležnosti, hitno postupite po našem zahtjevu na osposobljavanju predmetnog javnog fekalnog kanala.

Kontakt osoba ispred našeg preduzeća Bjelonja Jasmin 062 176 861.

S poštovanjem,



Direktor

MA R

- Dostavljeno:
Općina Trnovo
Inspektorat
Ul. Trnovo br.36